



Bezugsjahr: 2020

**Veröffentlichung nach StromNEV***Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	45,2	190,3	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				29.885 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		44.074.784	18.764.223	23.841.713	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		73	70	5642	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				9.980
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				6,26 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				9,36 km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,82%	0,91%	2,26%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	372.676	169.901	539.689	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.082.266	kWh
	Kosten der Verlustenergie			56.165,71 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			51,90 €/MWh	