

Bezugsjahr: 2021
Veröffentlichung nach StromNEV
Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	45,6	192,7	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			29.885 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		45.443.574	18.462.113	23.939.431	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		74	70	5702	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			10.095	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,34	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			9,71	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,89%	0,98%	2,46%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	422.609	181.372	587.952	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.191.933	kWh
	Kosten der Verlustenergie			56.538,15	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			47,43	€/MWh